




PÓDORYS ZÁKLADOVEJ DOSKY VÝŤAHOVEJ ŠACHTY
M 1:25




REZ A-A
M 1:25




REZ B-B
M 1:25










PÓDORYS STIEN VÝŤAHOVEJ ŠACHTY
M 1:25




DET 1 – 6x
TYPICKÉ PREVIAZANIE ROHOV
M 1:50




DET 2 – 4x
TYPICKÉ PREVIAZANIE ROHOV
M 1:50




TVAR ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
M 1:25




REZ A-A
M 1:25



REZ B-B
M 1:25



DIŠŤANČNÁ PODLOŽKA PRE HORNÚ VÝSTUŽ



– PRESNÝ TYP PODLA ZVYKU DODÁVATEĽA

POZNÁMKY:

- PRED OBJEDNANÍM VÝSTUŽE SKONTROLOVAŤ ROZMERY KONŠTRUKCIE A PRÍPADNE PRÍSPÔSOBIŤ VÝSTUŽE AKTUALNÝM ROZMEROM
- SPODNU VÝSTUŽ STYKOVAŤ NAD PODPOROU, HORNÚ V POLI
- MIN. PRESAH VÝSTUŽE 50Ø

BETÓN: C20/25 ZAKLADY

NAVR PODLA: S3
KONZISTENCIA: S3
KRYTIE: 40 mm

OCEL: (R) B500A, B

UVÁDZANÉ DĽŽKY SÚ VZŤAŽENÉ K VONKAJŠIEMU LÍCIU PRUTOV PÔLOMERY OBLÚKOV SÚ PÔLOMERY OHRNÁČICH TRŤOV. NEZNAČENÉ PÔLOMERY SÚ 1/2 D_{pr} min (TAB. 20). NEZNAČENÉ ÚHLY SÚ 45°, 90° resp. 180°. CELKOVÉ DĽŽKY VŮŤIER SÚ STRÁŽNE DĽŽKY. ROVNÉ VŮŤIŽKY SÚ VO VÝKAZE OZNAČENÉ "•".

KS1

- KARI SET 8/8-100/100
- dĺžka presahu min. 3 okd
- max. 3 siete nad sebou
- Celkom m² = 2x6,5=13
- +40% presahy = 18 m²
- Celkom kg = 145

KS2

- KARI SET 8/8-150/150
- dĺžka presahu min. 3 okd
- max. 3 siete nad sebou
- Celkom m² = 4
- +40% presahy = 6 m²
- Celkom kg = 33

VÝKAZ VÝSTUŽE

Pol	Profil	Dĺžka [mm]	ks	R	
				8	10 12
*1	R 10	1700	20		34.0
*2	R 12	2100	8		16.8
*3	R 12	1700	8		13.6
*4	R 10	2000	10		20.0
*5	R 12	2500	12		30.0
*6	R 12	2400	16		38.4
7	R 8	1100	20	22.0	
8	R 12	1350	56		75.6
9	R 12	3000	36		108.0
10	R 8	2650	29	76.9	
11	R 12	1950	36		70.2
12	R 12	1900	34		64.6
13	R 12	2750	56		154.0
14	R 12	1400	24		33.6
CELKOVÁ DĽKA		[m]	98.9	54.0	604.8
HMOTNOST		[kg]	39.0	33.3	536.9
CELKOVÁ HMOTNOST		[kg]	609.2		

VYPRACOVAL	Ing. ZOLTÁN LACZKO	tel.: +421 908 618 700 zoltan.laczko@straenge.sk
ZODP. PROJEKTANT	Ing. ZOLTÁN LACZKO	
INVESTOR	OBEC ČAČHTICE, MALINOVSKEHO 769, ČAČHTICE, 916 21	
MIESTO STAVBY	ČAČHTICE 2527, 2528	DÁTUM 03/2019
NÁZOV STAVBY	Č. ZÁKAZKY CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V OBCI ČAČHTICE	STUPEŇ SP
STATIKA	FORMÁT 6x44	30/20
OBSAH	TVAR A VYSTUŽENIE ZÁKLADOV VÝŤAHU	Č. VÝKRESU S 01